



МОСКВА
ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ»

Елецкая ул., дом 16 к.1, Москва, 115583
E-mail: gbuobu@mail.ru
ОГРН 1157746517675 ИИНН / КПП 7724321717/772401001
Телефон: 8 (495) 399-40-60

07.10.2019 № Игр-24-1727/9

№ ГР-24-1727/9 от 09.09.2019 г.

Кастальскому Д.Э.
Домодедовская ул., д. 27, кв.201
Москва, 115582

Уважаемый Дмитрий Эрнестович!

В ответ на Ваше обращение № ГР-24-1727/9 от 09.09.2019г., по ряду вопросов, ГБУ "Жилищник района Орехово-Борисово Южное", сообщает.

Система внутреннего пожарного водопровода (ВПВ) подлежит техническому обслуживанию 2 раза в год (весна-осень). Последние мероприятия по проведению испытаний внутреннего противопожарного водопровода в данном МКД были выполнены 27 августа 2019г..

Система ДУ и ППА обслуживается специализированной профильной организацией ООО «Техрегламент» 1 раз в месяц. Все работы по техническому обслуживанию записываются в регистрационный журнал.

Силами мастерского участка №5 произведены работы по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения плановых ежегодных эксплуатационных испытаний электроустановок по данному МКД в мае 2019 года. Вместе с тем, сообщаю, что мастерским участком №5 выполнены работы по проверке сопротивления изоляции проводов, кабелей в обеих электрощитовых данного МКД.

Дополнительно сообщаю, что в настоящее время силами мастерского участка ведутся работы по доукомплектованию ПШ пожарным инвентарем.

Приложение: копия технического отчета №493 на 22 л. в 1 экз.

акт испытаний ВПВ 2 л. в 1 экз.

копия страниц журнала регистрации систем ДУиППА 3 л. в 1 экз.

Директор

А.Н.Сахаров